

Bygg knyttet til etablering av energinfrastruktur til båt

Kravspesifikasjoner til bygg

Bygningen skal utføres med mest mulig vedlikeholdsfrie materialer.
Oppsetting av nybygg skal imøtekomme krav i gjeldende Teknisk forskrift TEK.

Ytre tak og fasade:

Luftet skråtak er å foretrekke, men flate kompakte tak kan også benyttes.
Takets form og taktekkingsmaterialer tilpasses omgivelsene som bygget står i.

Fasade skal ha robust overflate, tilpasset til omgivelsene og miljøet bygget befinner seg i.
Dersom bygget blir utsatt for sjøsprøyt, skal det benyttes materialer som tåler påkjenningen i forhold til slitasje og korrosjon.

Det skal benyttes bestandige materialer, og utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold.

Der hvor publikum har tilkomst til fasaden, skal det benyttes robuste materialer, og det skal påføres antitaggbehandling på overflater av betong, mur og tre.
Antitaggbehandlingen skal være diffusjonsåpen.

Dører og vinduer skal kunne avlås.

Alle beslag skal utføres i brennlakkert varmforsinket stål, eventuelt aluminium.
Der hvor folk ferdes skal alle skarpe og spisse hjørner/kanter avrundes ved knekking.
Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om to-trinns tetting ivaretas.

Innvendige overflater:

Innvendige overflater skal være glatte, eller støvbindes med lys maling.

Byggegrunn og fundamentering:

Fundamenteringsmetode tilpasses stedlige forhold. Det skal være tilfredsstillende drenering rundt bygget.

Gulv i bygg dimensjoneres for aktuelle installasjoner i bygget, minimum nyttelast på gulv 4 kN/m².

VLFK

Eigedomsavdelinga
30.03.2022